

Høringssvar fra **SikkerhedsBranchen**

Ændringsforslaget	Kommentar til ændringsforslaget
<p>§1 stk 16 vejledningstekst til Kap. 1.6. stk. 1 nr. 14:</p> <p>(1.6, stk. 1, nr. 14) Bestemmelsen omfatter traditionelt kontorbyggeri, det vil f.eks. sige kontorbyggeri, som er opført efter retningslinjerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.</p>	
	<p>hvordan kan man i høringsoplægget skrive om "retningslinjer", når der i brev af 22. dec. 2011 om Eksempelsamlingen skrives udtrykkelig at det er en "vejledning"?</p>
<p>Citat fra brev af 22. dec. 2011 til tekniske chefer i alle kommuner:</p> <p>Energistyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen) har udgivet en Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, som er en vejledning, der for traditionelle bygninger og traditionelle byggematerialer indeholder en række forslag til, hvorledes kravene i bygningsreglementet kan opfyldes. Eksempelsamlingen er en vejledning, og der kan ikke med hjemmel i denne stilles krav til byggeriet.</p>	
<p>§1 stk 16 vejledningstekst til Kap. 1.6 stk 1 nr 12:</p> <p>I forbindelse med væsentlige ombygninger i boligenheder, skal der i forbindelse med ombygningsarbejdet opsættes røgalarmer tilsluttet el-net og udført med batteribackup. Ved mindre ombygninger vil det også være hensigtsmæssigt at opsætte røgalarmer tilsluttet el-net og udført med batteribackup.</p> <p><i>Vi støtter fuldt ud indførelsen af røgalarmer ved renovering med nedenstående forslag til opdatering.</i></p> <p><i>Vi foreslår, at teksten flyttes fra vejledningen til reglementsteksten.</i></p>	
	<p>Ændre vejledning til bestemmelse. Ændre teksten til: I forbindelse med væsentlige ombygninger i boligenheder, skal der i forbindelse med ombygningsarbejdet opsættes røgalarmer i hver bolig, dog mindst én på hver etage, tilsluttet strømforsyningen og udført med batteribackup iht BR10 5.4 stk 13.</p>
<p>BR10 5.4, Stk. 13 Bygningsafsnit i anvendelseskategori 4 skal i den enkelte bolig udføres med røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og er udført med batteribackup. (5.4, stk. 13)</p>	

Der bør placeres mindst én røgalarm i hver bolig, dog mindst én på hver etage. Hvis der placeres mere end én røgalarm i boligen, kan der sikres en hurtig og rettidig alarmering af personerne i den enkelte bolig. Det er vigtigt, at afstanden mellem røgalarmerne ikke er for stor.

§1 stk 20 vejledningstekst til Kap. 5.4 stk 13:

20. I vejledningsteksten til kap. 5.4, stk. 13, indsættes efter 1. pkt.:

”I boliger med eget fyr bør der også placeres en røgalarm i rummet, hvor fyret er placeret.”

Vi støtter fuldt ud indførelsen af røgalarmer i fyrrum. Vi forudsætter, at dette gælder alle former for fyr.

Hvidovre 15. november 2012

Med venlig hilsen

SikkerhedsBranchen 
Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

Kasper Skov-Mikkelsen

Direktør

SikkerhedsBranchen

Sikkerhedens Hus

Jernholmen 12

2650 Hvidovre

Telefon: +4536348920

Mobiltelefon +4540417920

E-mail: ksm@sikkerhedsbranchen.dk

Web: www.sikkerhedsbranchen.dk