



5 gode spørgsmål Teknisk bytte - Beredskabets holdning





5 gode spørgsmål !

1. Hvad kan der handles om med funktionsbaseret brandsikring ?
2. Hvor er grænsen ?
3. Hvor er betænkelighederne ?
4. Hvad og hvor iht. Brandstrategi ?
5. I hvor stor udstrækning kan teknisk bytte og brandteknisk bedømmelse udnyttes ?





Vores udgangspunkt

BYGNINGSREGLEMENTETS KAPITEL 5
Brandforhold

”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”

”Information om brandteknisk dimensionering”



Hvad kan der handles om med funktionsbaseret brandsikring ?

Mit bud: Alt, så længe sikkerhedsniveauet er tilfredsstillende !





Hvad kan der handles om med funktionsbaseret brandsikring ?

Den typiske handel:

- Aktive anlæg i stedet for passive,
- Et alternativt aktivt system,

- Flugtvejs forhold,
- Konstruktive forhold,
- Brandtekniske installationer,
- Størrelse og type af brandmæssige enheder,





Hvor er grænsen / betænkkelighederne ?

Mit bud:

- Et svigt => flere udfald, uacceptabel konsekvens,
- ”Arkitekt”-løsninger,
- Ikke kendte eller udokumenterede løsninger,
- Komplexiteten i løsning hindre gennemskueligheden,
- Når sikkerhedsniveauet bliver uklart,





Hvad og hvor iht. Brandstrategi ?

Mit bud:

Hvis Eksempelsamlingen ikke følges, skal strategien i sin beskrivelse være entydig.

- Hvilke løsninger og "effekt" søges erstatter ?
- Hvilke løsninger og deres "effekt" ønskes ?
- Argumentationen skal være på plads,
- En rigtig go' mavefornemmelse !





I hvor stor udstrækning kan teknisk bytte og brandteknisk bedømmelse udnyttes ?

Mit bud:

- "En urgammel dansk tradition"
- Over 90 % udføres efter Eksempelsamlingen,
- Stor grad af "teknisk bytte", (5.4 stk. 18)

- Når de tekniske argumenter er på plads,
- En rigtig go' mavefornemmelse !





Vores hemmelighed





Vores hemmelighed



 BYGGECENTRUM

